

ANUNȚ Agenția Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne

1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne

2. **IDNO:** 1006601000288

3. **Adresa:** MD 2012, mun. Chișinău, str. Columna 118/1

4. **Persoana de contact:** Oleg PULBERE

5. **Numărul de telefon/fax:** 022-24-33-66, 022-24-33-17, 022-24-33-98

6. **Adresa de e-mail a autorității contractante:** secretariat@rezerve.gov.md

7. **Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței:** <https://tender.gov.md/ro/bap>, www.rezerve.gov.md/ro/press-release-types/anun%C8%9Buri.

8. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate:** autoritate administrativă în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare.

9. **Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante de a organiza procesul respectiv de consultare a pieței:** În cadrul procesului de consultare a pieței se urmărește identificarea capacității pieței de a oferi soluții în achiziționarea de către Agenția Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne a generatoarelor electrice, precum și informarea persoanelor/organizațiilor cu privire la achizițiile și cerințele acestora.

De asemenea, consultarea pieței are ca scop obținerea de informații pentru pregătirea achiziției, determinării datelor tehnice, parametrilor funcționali optimi, îmbunătățirii specificațiilor tehnice și stabilirii costului estimativ aferent obiectului achiziției. În acest sens, recomandările financiare, tehnice, etc. vor fi folosite la redactarea specificațiilor tehnice finale, pentru a permite o competiție reală și corectă, dar și pentru a reduce numărul de clarificări la Documentația de atribuire și eventual contestații efectuate ulterior inițierii procedurii de atribuire.

10. **Aspectele supuse consultării în procesul de consultare a pieței:** Valoarea estimativă pentru livrarea generatoarelor electrice (prețul fără TVA per unitate care va include toate cheltuielile cu operațiunile necesare, raportat la specificațiile tehnice), termenul de livrare, îmbunătățirea specificațiilor tehnice întru asigurarea unei concurențe competitive.

Nr. d/o	Denumire bunuri/ Cod CPV	Cantitatea/ Unitatea de măsură	Specificarea tehnică	Valoarea estimată (pentru fiecare lot în parte)
1.	Generator electric	/unit.	Putere nominală - minim 12,5 kVA /10 kW; Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V;	

	10 kW / 31100000-7		Frecvența - 50 Hz; Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului; Sistem de răcire - lichid; Demaraj - electric, cu baterie inclusă; Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță); Sistem ATS (Comutator de transfer automat); Panou de control - digital multifuncțional (cu contor de ore, frecvență, tensiune); Priză - minim 3; Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistență la temperaturi înalte și neinflamabilă; Indice/grad de protecție - IP23/H; Autonomie la sarcină de 75% - minim 15 h; Termen de garanție - minim 2 ani; Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă în termen de 60 de zile de la semnarea contractului.	
2.	Generator electric 30 kW / 31100000-7	/unit.	Putere nominală - minim 37,5 kVA /30 kW; Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V; Frecvența - 50 Hz; Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului; Sistem de răcire - lichid; Demaraj - electric, cu baterie inclusă; Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță); Sistem ATS (Comutator de transfer automat); Panou de control - digital multifuncțional (cu	

			contor de ore, frecvență, tensiune); Priză - minim 3; Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistență la temperaturi înalte și neinflamabilă; Indice/grad de protecție - IP23/H; Autonomie la sarcină de 75% - minim 15 h; Termen de garanție - minim 2 ani; Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă în termen de 60 de zile de la semnarea contractului.	
3.	Generator electric 50 kW / 31100000-7	/unit.	Putere nominală - minim 62.5 kVA /50 kW; Tensiune nominală - 3 faze, 230/400 V; Frecvență - 50 Hz; Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automată a motorului; Sistem de răcire - lichid; Demaraj - electric, cu baterie inclusă; Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță); Sistem ATS (Comutator de transfer automat); Panou de control - digital multifuncțional (cu contor de ore, frecvență, tensiune); Priză - minim 3; Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistență la temperaturi înalte și neinflamabilă; Indice/grad de protecție - IP23/H; Autonomie la sarcină de 75% - minim 15h; Termen de garanție - minim 2 ani; Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la	

			punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă în termen de 60 de zile de la semnarea contractului.	
4.	Generator electric 100 kW / 31100000-7	/unit.	Putere nominală - minim 125 kVA/100 kW; Tensiune nominală - 3 faze, 230/400 V; Frecvența - 50 Hz; Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului; Sistem de răcire - lichid; Demaraj - electric, cu baterie inclusă; Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță); Sistem ATS (Comutator de transfer automat); Panou de control - digital multifuncțional (cu contor de ore, frecvență, tensiune); Priză - minim 3; Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistența mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistența la temperaturi înalte și neinflamabilă; Indice/grad de protecție - IP23/H; Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h; Termen de garanție - minim 2 ani; Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă în termen de 60 de zile de la semnarea contractului.	
5.	Generator electric 200 kW / 31100000-7	/unit	Putere nominală - minim 250 kVA /200kW; Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V; Frecvența - 50 Hz; Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului;	

			Sistem de răcire - lichid; Demaraj - electric, cu baterie inclusă; Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță); Sistem ATS (Comutator de transfer automat); Panou de control - digital multifuncțional (cu contor de ore, frecvență, tensiune); Priză - minim 3; Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistență la temperaturi înalte și neinflamabilă; Indice/grad de protecție - IP23/H; Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h; Termen de garanție - minim 2 ani; Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă în termen de 60 de zile de la semnarea contractului.	
--	--	--	---	--

Autoritatea contractantă garantează confidențialitatea informației comerciale recepționate, declarate de participanții la consultare ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

11. Termenul-limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor interesate în cadrul procesului de consultare a pieței: 14 august 2024.

12. Descrierea modalității de desfășurare a consultării pieței, inclusiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității contractante:

Sugestiile/recomandările cu privire la aspectele supuse consultării vor fi transmise prin mijloace electronice, în format Word sau Excel, la adresa de e-mail: secretariat@rezerve.gov.md cu titlul „Achiziționarea generatoarelor electrice”. La necesitate vor fi organizate întâlniri ale părților interesate asupra obiectului consultării.

13. Orice alte informații relevante privind procesul consultării pieței: nu sunt